

**УКРГЕОЛБУДМ**

Комплекс геологосировидувальних робіт

www.ukrbtm.in.ua

**ЗАТ "УКРГЕОЛБУДМ"**

Україна, 01135, Київ, вул. Пастельна, 20

тел.: +38 044 486-71-88

тел./факс: +38 044 486-79-28

e-mail: office@ukrbtm.in.ua

25.11.2009 р. № 01/049

№ № \_\_\_\_\_ Від \_\_\_\_\_

Керівнику ТОВ  
„Купальницький цегельний завод“

Результати випробувань на міцність зразків керамічних „Керамтери“ виробництва ТОВ „Купальницький цегельний завод“

№ пп	Вид зразків	Межа міцності, кг/см <sup>2</sup> на стиск	Марка цегли за міцністю
1	Камени керамічні Керамтери	101	
		123	
		128	
		134	
		107	
		117	100

Висновок: Центральна лабораторія ЗАТ Українбудм  
Атестат державний НААН №2154 від 30.09.2009 р.Голова управління  
ЗАТ „Українбудм“

В.М. Заболотний

Начальник ЦЛТ

І.В. Рабона

Керівник відділу фін. мех.  
випробувань

В.Л. Лещенко